CIEMME PROGETTI	Cliente: Località: Impianto: Unità:	Job. n°	Revisione 0 1
		Spec. / Dwg / N°	
		Foglio of	Data	Draw CIEMME

ELENCO UTENZE

Pos	SIGLA	POTENZA kW	TENSIONE V	CORRENTE A	AVVIAMENTO	PULSANTIERA	SERVIZIO
01	P-350	2,20	380	5,0	SFC	SI	P. salcromo ad atomiz. SD-350
02							Scorta
03	P-351	0,37	110	3,3	D	SI	Pompa oli lubrif. SD-350
04	P-353A	15,00	380	30,0	D	SI	Pompa scrubber NIRO SR-350
05	P-353B	15,00	380	30,0	D	SI	Pompa scrubber NIRO SR-350
06	P-354	7,50	380	15,5	D	SI	Pompa pozzetto colaticci
07	P-355A	7,50	380	15,5	D	SI	Pompa scrubber insacco SR-351
08	P-356A	1,50	380	3,5	D	SI	P. olio c. per prerisc. aria atomiz.
09	P-356B	1,50	380	3,5	D	SI	P. olio c. per prerisc. aria atomiz.
10	CV-350	45,00	380	85,0	DP	SI	Ventilatore aria atomiz. salcromo
11	CV-351	1,10	380	2,6	DP	SI	Ventilatore raffred. SD-350
12	CV-352	15,00	380	30,0	DP	SI	Ventil. trasp. pneum. salcromo
13	CV-353	200,00	380	370,0	ST	SI	V. gas esausti imp. atom. salcro.
14	CV-354	17,00	380	34,4	DP	SI	Ventilatore combust. HB-350
15	CV-355	0,37	380	1,0	DP	SI	Ventilatore raffred. AT-350
16	CV-356	7,50	380	15,5	DP	SI	Ventil scrubber ins. SR-351
17	VS-350	2,20	380	5,0	D	SI	Rotocella SD-350
18	VS-351	2,20	380	5,0	D	SI	Rotocella CV-351
19	VS-352	2,20	380	5,0	D	SI	Rotocella CV-352
20	VS-353	2,20	380	5,0	D	SI	Rotocella CV-353
21	AT-350	55,00	380	105,0	SFC	SI	Turbina atomizzatore
22	CP-351	2,20	380	5,0	F	SI	Paranco atomizzatore SD-350
23	SER. 07-1		380		F	/	Quadri prese 220/380V
24	SER. 07-2		380		F	/	Quadri illuminazione

Starting: "D"= diretto "DP"= pesante "ST"= stella triangolo
"SFC"= inverter "DC"= azionamento C.C. "TV"= inversione
"F"= alimentazione "2S"= doppia velocità