

SIGLA	INGRESSO DIGITALE	USCITA DIGITALE	INGRESSO ANALOGICO	USCITA ANALOGICA	FREQUENZA (IMPULSI)	SEGNALE ANALOGICO	FUNZIONE	INDIRIZZO	NOTE	
FT-300			1			4÷20 mA	Portata aria processo a CV-300		+ supply	
LSHL-301	2						Livello V-302			
LV-301		1					Valvola			
ZSOC-364	2						Finecorsa aperta/chiusa			
TE-301			1			4÷20 mA	Temperatura forno F-300			
TE-302			1			4÷20 mA	Temperatura forno F-300			
TE-303			1			4÷20 mA	Temperatura forno F-300			
TE-304			1			4÷20 mA	Temperatura solfitato a T-300			
TV-304		1					Valvola di regolazione			
ZSOC-365	2						Finecorsa aperta/chiusa			
TE-305			1			4÷20 mA	Temperatura uscita T-300			
PSHL-300	2						Vapore a VA-300			
PSHL-301	2						Aria a FO-300			
PT-300			1				Pressione uscita T-300			
HV-300		1					Serranda CV-300			
ZSOC-300	2						Finecorsa aperta/chiusa			
HIC/ZI-300			2				Comando / posizione			
DATA	DISEGN. DA	APPROVATO	REV. No.	Cliente:			TITOLO	SHEET	1	FILE No.
	CIEMME		0	Località:			LISTA INGRESSI / USCITE	OF	1	
				Impianto:				JOB No.		
				Unità:				DISEGNO No.		